



**КОМИТЕТ
ЦЕНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 10.12.2025 № 46-1

Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения для потребителей ООО «Водеко» (ИНН 6312135727),
городской округ Самара, городское поселение Смышляевка,
муниципальный район Волжский

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Губернатора Самарской области от 25.10.2024 № 426 «О некоторых вопросах системы и структуры органов исполнительной власти Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 10.10.2018 № 582 «Об утверждении Положения о комитете ценового и тарифного регулирования Самарской области», с учетом заключения экспертной группы, руководствуясь протоколом заседания коллегии комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.12.2025 № 52-к, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей ООО «Водеко», городской округ Самара, городское поселение Смышляевка, муниципальный район Волжский, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации, для потребителей ООО «Водеко», городской округ Самара, городское поселение Смышляевка, муниципальный район Волжский, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3 Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей ООО «Водеко», городской округ Самара, городское поселение Смышляевка, муниципальный район Волжский, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4 Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01.01.2026 по 31.12.2030.

5 Контроль выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области (Мокшина).

6 Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

7 Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2026.

Врио руководителя
комитета



А.А. Гаршина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от 10.12.2025 № 461

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
для потребителей ООО «Водеко», городской округ Самара, городское
поселение Смышляевка, муниципальный район Волжский

№ п/п	Наименование организации	Наименование товаров и услуг	Тариф, руб./м ³	Население*, руб./м ³
1.	ООО «Водеко»	с 01.01.2026 по 30.09.2026		
		Питьевая вода	16,54 (без НДС)	-
		Водоотведение	17,40 (без НДС)	-
		с 01.10.2026 по 31.12.2026		
		Питьевая вода	17,38 (без НДС)	-
		Водоотведение	18,33 (без НДС)	-
		с 01.01.2027 по 30.06.2027		
		Питьевая вода	17,38 (без НДС)	-
		Водоотведение	18,33 (без НДС)	-
		с 01.07.2027 по 31.12.2027		
		Питьевая вода	14,49 (без НДС)	-
		Водоотведение	18,33 (без НДС)	-
		с 01.01.2028 по 30.06.2028		
		Питьевая вода	14,24 (без НДС)	-
		Водоотведение	18,33 (без НДС)	-
		с 01.07.2028 по 31.12.2028		
		Питьевая вода	14,24 (без НДС)	-
		Водоотведение	18,57 (без НДС)	-
		с 01.01.2029 по 30.06.2029		
		Питьевая вода	14,24 (без НДС)	-
		Водоотведение	18,57 (без НДС)	-
		с 01.07.2029 по 31.12.2029		
		Питьевая вода	14,73 (без НДС)	-

		Водоотведение	18,99 (без НДС)	-
		с 01.01.2030 по 30.06.2030		
		Питьевая вода	14,73 (без НДС)	-
		Водоотведение	18,99 (без НДС)	-
		с 01.07.2030 по 31.12.2030		
		Питьевая вода	14,75 (без НДС)	-
		Водоотведение	19,24 (без НДС)	-

* Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих ресурсы и услуги населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от 10.12.2025 № 461

Долгосрочные параметры
регулирования в сфере холодного водоснабжения для потребителей
ООО «Водеко», городской округ Самара, городское поселение Смышляевка,
муниципальный район Волжский

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергетической эффективности	
				Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
	тыс. руб.	%	%	%	кВт-ч/куб.м
2026	13 950,05	1	-	4,30	0,155
2027		1	-	4,30	0,155
2028		1	-	4,30	0,155
2029		1	-	4,30	0,155
2030		1	-	4,30	0,155

Долгосрочные параметры
регулирования в сфере водоотведения для потребителей
ООО «Водеко», городской округ Самара, городское поселение Смышляевка,
муниципальный район Волжский

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергетической эффективности	
				Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
	тыс. руб.	%	%	%	кВт-ч/куб.м
2026	43 200,89	1	-	-	0,198
2027		1	-	-	0,198
2028		1	-	-	0,198
2029		1	-	-	0,198
2030		1	-	-	0,198

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу комитета ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от 10.12.2025 № 461

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения

Раздел I.
Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	ООО «Водеко»
ИНН	6312135727
Адрес регулируемой организации	443075, г. Самара, мкр. Крутые Ключи, д. 33, кв. 31
Список территорий	городской округ Самара; городское поселение Смышляевка, муниципальный район Волжский
Уполномоченный орган регулирования	Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области
Адрес уполномоченного органа	443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 292
Период реализации производственной программы	2026 - 2030 гг.

Раздел II.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования мероприятий	
			в т.ч. тариф*	иные источники
Холодное водоснабжение				
1.	Текущий ремонт и	2 099,17	2 099,17	0,000

	техническое обслуживание			
2.	Капитальный ремонт	4 925,68	4 925,68	0,000
Водоотведение				
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание	1 856,37	1 856,37	0,000
2.	Капитальный ремонт	4 444,52	4 444,52	0,000

* Указаны финансовые потребности на реализацию мероприятий первого года долгосрочного периода

Раздел III.

Планируемый объем подачи холодной воды, тыс. м3

№	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Полезный отпуск холодной воды, в том числе	3 735,770	3 735,770	3 735,770	3 735,770	3 735,770
1.1.	расход воды на нужды предприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	отпущено воды другим водопроводам	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	бюджетные потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	прочие потребители	3 735,770	3 735,770	3 735,770	3 735,770	3 735,770

Планируемый объем принимаемых сточных вод, тыс. м3

№	Наименование показателей	Период регулирования в годовом исчислении				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе	4 006,627	4 006,627	4 006,627	4 006,627	4 006,627
1.1.	от других коммуникаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	хозяйственные нужды предприятия	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	бюджетные потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	прочие потребители	4 006,627	4 006,627	4 006,627	4 006,627	4 006,627

Раздел IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы, тыс. руб.

№ п/п	Наименование вида деятельности	Величина показателя в годовом исчислении				
		2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Холодное водоснабжение	62 576,69	59 535,86	53 193,99	54 114,54	55 062,35
2.	Водоотведение	70 643,52	73 445,37	73 922,11	75 240,18	76 595,57

Раздел V.

График реализации мероприятий производственной программы

2026 – 2030 гг.

Раздел VI.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного
водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования				
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	Показатели качества питьевой воды						
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не	%	-	-	-	-	-

	соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
3	Показатели энергетической эффективности						
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155

**Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Период регулирования				
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	Показатели качества очистки сточных вод						
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения						
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890
3	Показатели энергетической эффективности						
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом	кВтч/куб. м	-	-	-	-	-

	процессе очистке сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод						
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198

Раздел VII.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %

№ п/п	Показатели	Период регулирования				
		2026 год/2025 год	2027 год/2026 год	2028 год/2027 год	2029 год/2028 год	2030 год/2029 год
1	Показатели качества питьевой воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объём проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели	Период регулирования				
		2026 год/2025 год	2027 год/2026 год	2028 год/2027 год	2029 год/2028 год	2030 год/2029 год
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	167,58	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	209,21	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	117,88	100,00	100,00	100,00	100,00

№ п/п	Показатели	Период регулирования				
		2026 год/2025 год	2027 год/2026 год	2028 год/2027 год	2029 год/2028 год	2030 год/2029 год
	транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды					

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %

№ п/п	Показатели	Период регулирования				
		2026 год/2025 год	2027 год/2026 год	2028 год/2027 год	2029 год/2028 год	2030 год/2029 год
1	Показатели качества очистки сточных вод					
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	-	-	-	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных	-	-	-	-	-

№ п/п	Показатели	Период регулирования				
		2026 год/2025 год	2027 год/2026 год	2028 год/2027 год	2029 год/2028 год	2030 год/2029 год
	систем водоотведения					
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения					
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	204,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	-	-	-	-	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	137,16	100,00	100,00	100,00	100,00

Раздел VIII.

Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2024 год
1	Показатели качества питьевой воды		
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,000
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,333
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения		
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	0,305
3	Показатели энергетической эффективности		
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,40
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб.м	0,000
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб.м	0,155
4	Полезный отпуск	тыс. м3	3 646,46
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	57 948,09

Отчет об исполнении производственной программы организации, осуществляющей водоотведение с использованием централизованных систем, за истекший год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя за 2024 год
1	Показатели качества очистки сточных вод		
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,000
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,000
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,000
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения		
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	9,890
3	Показатели энергетической эффективности		
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,000
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,198
4	Полезный отпуск	тыс. м3	3 838, 14
5	Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	62 181,39

Раздел IX.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
--